



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 50 DELLA SEDUTA DEL 06 AGOSTO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei del mese di agosto alle ore 14,55, in Latina presso la sede di Corso Matteotti n. 101 si è riunito il Comitato Esecutivo, convocato con nota a mezzo pec prot. 11201 del 02/8/2024

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 795

OGGETTO: Acquisto trasformatore trifase MT/BT per l'impianto Irriguo Sisto Linea 3° Bacino. Determina a contrarre e affidamento della fornitura - CIG: B2C08F0A8D

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
ROSSI	Antonio	- Componente

Sono altresì presenti:

CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- il Consorzio, nell'ambito della propria attività istituzionale, deve eseguire la gestione e manutenzione degli impianti irrigui e di tutte le apparecchiature ad essi afferenti, atte a fornire risorsa idrica ad uso irriguo a beneficio delle aziende agricole consorziate;
- il distretto irriguo "3° Bacino Sisto Linea" è stato realizzato negli anni '80, ricade nel Comune di Pontinia e serve una superficie di circa 1.500 ettari a beneficio delle aziende agricole consorziate;
- l'impianto irriguo del 3° Bacino Sisto Linea, è dotato di due trasformatori trifase in funzionamento parallelo, che consentono l'esercizio contemporaneo delle n.5 elettropompe in dotazione allo stesso impianto;
- in data 31/07/2024 il trasformatore trifase n.2 raffreddato ad olio dielettrico, marca S.E.A. tensione 20.000/400V di potenza 500KVA matr. 9562, è stato posto in fermo tecnico per un guasto improvviso durante l'esercizio dell'impianto irriguo del 3° Bacino Sisto Linea;
- attualmente l'impianto è in funzione con soli tre gruppi pompa, su cinque installati, visto il disservizio che si è venuto a creare con il guasto del trasformatore trifase n.2;
- considerata la necessità e l'urgenza di dover garantire il servizio irriguo, ripristinando nel minor tempo possibile la piena funzionalità dell'impianto, tenuto conto anche della crisi idrica in atto;
- in data 01/02/2024 è stata contattata la ditta ELETTRICA ISONZO S.r.l. di Latina, che effettuata la diagnostica con esito negativo, ha trasmesso un preventivo di spesa n.2408373 di data 02/08/2024, per l'acquisto di un nuovo trasformatore trifase in resina 20KV/400V di potenza 630KVA, per un importo di € 16.100,00 oltre IVA;

CONSIDERATO CHE:

- è necessario designare il "Responsabile unico del progetto", ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.36/2023;
- per l'attività di verifica e controllo della corretta fornitura è opportuno nominare un assistente con funzione di Direttore Operativo, di supporto al RUP ai sensi del comma 6 del precedente art.15 e art.3 e dell'Allegato I.2 del codice;
- ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 140.000,00;
- l'operatore economico ELETTRICA ISONZO S.r.l. di Latina è in regola con gli

adempimenti contributivi come risulta dal DURC, acquisito tramite piattaforma online, con scadenza 12/10/2024;

RITENUTO di autorizzare il Responsabile Unico del Progetto a procedere all'acquisizione della fornitura di n.1 trasformatore trifase in resina da 20KV/400V di potenza 630KVA, dall'operatore economico ELETTRICA ISONZO S.r.l. di Latina, come da preventivo n.2408373 di data 02/08/2024 tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.50 co 1 lett. b) del D.Lgs. n.36/2023;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI nominare "Responsabile Unico del Progetto" (RUP) ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.36/2023, il Direttore Area Tecnica – Area Latina – ing. Luca Gabriele;

DI nominare "Direttore Operativo" il Capo Settore Impianti – Area Latina – P.I. Domenico D'Antonio, di supporto al RUP, ai sensi del comma 6 dell'art.15 e art.3 e dell'Allegato I.2 del codice;

DI adottare la presente delibera a contrarre ai sensi dell'art.17 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

DI autorizzare il "Responsabile Unico del Progetto" a procedere, tramite la piattaforma telematica ANBILAZIO, all'acquisizione della fornitura per ACQUISTO DI N.1 TRASFORMATORE TRIFASE IN RESINA DA 20KV/400V DI POTENZA 630KVA dall'operatore economico ELETTRICA ISONZO S.r.l. di Latina, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'importo di € 16.100,00 oltre IVA, come da preventivo n.2408373 del 02/08/2024;

LA spesa complessiva di € 19.642,00 IVA compresa, grava al conto U.2.05.99.99.999 (ex 30101 Area Latina) quale impegno AT/577-24 del Bilancio di previsione esercizio 2024;

DI autorizzare i competenti uffici consortili a modificare la spesa sopra indicata qualora dovesse risultare necessario all'atto della liquidazione delle fatture, nei limiti degli stanziamenti nei capitoli di spesa;

DI autorizzare il RUP incaricato, con il supporto dei competenti uffici consortili e del Direttore Operativo, a tutti gli adempimenti conseguenti;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art.45 dello Statuto Consortile.

IL PRESIDENTE

(Pasquale CONTI)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93